



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. 020 09851

Серия ВУ № 0016920

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Открытое акционерное общество «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС»; место нахождения: Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Красная, 7Б; место осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Красная, 8; аттестат аккредитации № ВУ/112 020.02 от 03.08.1993; номер телефона: +375 17 243 16 41; адрес электронной почты: bellis@bellis.by

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Фери Техно», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100081513 место нахождения Республика Беларусь, 223012, Минский район, городской поселок Мачулищи, переулок Парковый, 2 номер телефона +375 17 504-51-33, адрес электронной почты: feriminsk@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Фери Техно», место нахождения Республика Беларусь, 223012, Минский район, городской поселок Мачулищи, переулок Парковый, 2

ПРОДУКЦИЯ

зажимы соединительные изолирующие унифицированные (типы смотри приложение 1, номер бланка: Серия ВУ № 0014079) Технические условия ТУ ВУ 100081513.001-2020 «Зажимы соединительные изолирующие унифицированные» серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536 90 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов аккредитованной испытательной лаборатории «БЕЛЛИС», ВУ/112 1.0001, №№ 101-20-2418, 101-20-2419 от 13.10.2020, отчета о проверке производства № 06-322/2020 от 15.10.2020. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукция соответствует требованиям ГОСТ 31195.1-2012 «Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования», ГОСТ ИЕС 60998-2-4-2013 «Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-4. Дополнительные требования к устройствам соединения скруткой».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.10.2020 ПО 18.10.2025 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты- аудиторы))



Зданчук
Иван Александрович
(Ф.И.О.)

Сиводед
Андрей Васильевич
(Ф.И.О.)

Приложение № 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 020 09851

Зажимы соединительные изолирующие унифицированные

№ п/п	Тип зажима (тип зажима при экспорте)	Максимальный рабочий ток, А		Максимальная мощность, кВт
		для медных проводников	для алюминиевых проводников	
1.	СИЗ 1-4 (СИЗ 1-4/К2)	10	-	до 3,0
2.	СИЗ 2-6 (СИЗ 2-6/К3)	16	10	до 5,0
3.	СИЗ 3-10 (СИЗ 3-10/К4)	25	16	до 8,0
4.	СИЗ 4-16 (СИЗ 4-16/К5)	32	25	до 11,0
5.	СИЗ 5-24 (СИЗ 5-24/К6)	40	32	до 14,0

Примечание:

Максимальный рабочий ток и максимальная мощность определяются сечением используемых проводов.

Всего: 5 (пять) позиций.

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты- аудиторы))



Зданчук
Иван Александрович
(Ф.И.О.)

Сиводед
Андрей Васильевич
(Ф.И.О.)

РУП "Белорусский унитарный типографический завод имени А. Т. Непоседына" тел. 4304-2019, г. 10000

Серия ВУ № 0014079